

建物用途別延べ面積当たりの給水量

建物用途	概算給水量 (L/d・m ²)
事務所・官庁・銀行	11～12
シティホテル(客・従業員)	20～35
ビジネスホテル(客・従業員)	20～35
旅館(客・従業員)	20～30
図書館	3
デパート(客・従業員)	30～40
スーパー(客・従業員)	20～25
喫茶店(客)	200～300
飲食店・レストラン(客)	200～300
集合住宅・住宅	1,000～1,200
映画館	18
劇場	16
大学	8
女子高校・女子大学	9
高校	7
中学校	12
小学校	14
医院・診療所	10～15
中規模病院	20
大規模病院	25
大学附属病院	30

引用: 図解入門 よくわかる最新給排水衛生設備の基本と仕組み